

MODULE B : EXAMEN DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION
(Paragraphe 1 – Annexe III du règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz)
MODULE B : EU TYPE – EXAMINATION – PRODUCTION
(Paragraph 1 – Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426)

Certificat numéro : 1312CR6152 (rév.14)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- **Fabriqué par :** **FONDERIE SIME SpA**
Manufactured by **Via Garbo, 27**
I-37045 LEGNAGO (VR)
- **Marque commerciale et modèle(s):** **SIME**
Trade mark and model(s) :
 - PRAKTICA HE 25 - PRAKTICA-HE - 25
 - PRAKTICA HE 30 - PRAKTIKA-HE - 30
 - MURELLE ONE HE 25 - MURELLE ONE HE 30
 - VERA HE 25 - VERA HE 25 F/B*
 - VERA HE 30 - VERA HE 30 F/B*
 - OPEN HYBRID SMART 25 - OPEN HYBRID SMART 30
 - OPEN HYBRID SMART ECO 25
- **Genre de l'appareil :** **CHAUDIERE A CONDENSATION**
Kind of the appliance : **CONDENSING BOILER**
(types: B23P; B53P; C13; C33; C43; C53; C63; C83; C93)
- **Désignation du type :** **PRAKTICA HE**
Type designation:

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
CH-CZ-ES-GB-GR-IE-PT-SI-SK HR-IT-LT	20 , 37	I12H3P
DE-LU-RO-PL	20	I2E
FR*	20/25 , 37	I12Er3P
BG-RO	20 , 30	I12H3P
BE*	20/25	I2N
DK-EE-FI-LT-LV-NO-SE-AT	20	I2H
BE*-CY-NL*-PL	37	I3P
IS-NL	30	I3P
IT	20	I2M
HU	20 ; 25, 29	I12HS 3B/P

Est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ».
is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances » .

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. *Reproduction of this certificate must be in full.* 1/2

Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. Il annule tout certificat antérieur.

Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.

Le Directeur Général

Neuilly, le 01 février 2021

Claudie CANON

Révision du certificat : 1312CR6152 du 2016/07/28

Annexe au certificat 1312CR6152 (rév.14)
Annex to certificate 1312CR6152 (rév.14)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance:

- Genre de l'appareil : **CHAUDIERE A CONDENSATION**
Kind of the appliance : **CONDENSING BOILER**
(types: B23P; B53P; C13; C33; C43; C53; C63; C83; C93)
- Désignation du type : **PRAKTICA HE**
Type designation :

PRAKTICA HE 25 - PRAKTICA HE 30
PRAKTICA - HE 25 - PRAKTICA - HE 30
MURELLE ONE HE 25 - MURELLE ONE HE 30
VERA HE 25 - VERA HE 30
VERA HE 25 F/B - VERA HE 30 F/B
OPEN HYBRID SMART 25 - OPEN HYBRID SMART 30
OPEN HYBRID SMART ECO 25

Est conforme aux exigences essentielles du règlement « Appareils à gaz » 2016/426/CE.
Tests réalisés selon les normes.

EN 15502-1 : 09/2015 ; EN 15502-2-1 : 02/ 2017 ; EN 13203-1 :10/ 2015 ; EN 13203-2 : 2019

*is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC.. « Gas appliances »
directive. Have been tested according to norms :*

EN 15502-1 : 09/2015 ; EN 15502-2-1 :02/ 2017 ; EN 13203-1 :10/ 2015 ; EN 13203-2 : 2019

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of certificate must be in full

2/2

Le Directeur Général



Claudie CANON

Neuilly, le 01 février 2021

PERFORMANCES ENERGETIQUES ENERGY PERFORMANCE

Certificat numéro 1312CR6152 (Rév.14)

CERTIGAZ, Organisme Notifié 92/42/CEE déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la Commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE:
CERTIGAZ, Notified Body for council Directive 92/42/EEC, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC:

- **Fabricant :** FONDERIE SIME S.p.A.
Manufacturer : Via Garbo, 27
37045 Legnago (VR)
ITALIA
- **Type de chaudière :** CHAUDIERE A CONDENSATION
Type of boiler : CONDENSING BOILER
(types: B23P; B53P; C13; C33; C43; C53; C63; C83; C93)
- **Désignation du type :** PRAKTICA HE
Type designation:

Marque commerciale Trade mark	Symbole * / Symbol * Unité / Unit									
	η_4 (%)	η_1 (%)	P 4 (kW)	P 1 (kW)	elmax (kW)	elmin (kW)	P SB (kW)	P stby (kW)	P ign (kW)	η_s (%)
SIME										
Modèle(s) / Model(s)										
PRAKTICA HE 25 PRAKTICA - HE 25 MURELLE ONE HE 25 VERA HE 25 (1) OPEN HYBRID SMART 25 (5) OPEN HYBRID SMART ECO 25 (2) VERA HE 25 F/B	88,92	97,56	19,8	6,50	0,026	0,012	0,004	0,120	0	92,39
PRAKTICA HE 30 PRAKTICA - HE 30 VERA HE 30 MURELLE ONE HE 30 (2) OPEN HYBRID SMART 30 (4) VERA HE 30 F/B	88,83	97,65	23,7	7,81	0,032	0,013	0,004	0,120	0	92,56

Ont été évalués selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapport(s) d'essais n°
Have been tested according above mentioned Rules and test(s) report(s) n°

CE 2016-059/2 ; CE 2016-065/2 ; CE 2016-072/2 ; CE 2016-072.01 ; CE 2017-057.01
(1) = CE2017-093/2 ; (2) = CE2017-094/2 ; (3) = CE2018-006.01 ; (4) = CE2018-007 .01
(5) = CE2020-036.01 – CE2021-005 – CE2021-006

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full.

1/1

Neuilly, le 01 février 2021

Le Directeur Général

Claudie CANON