

PERFORMANCES ENERGETIQUES
ENERGY PERFORMANCE

Certificat numéro 1312CS196R rév.6

CERTIGAZ, Organisme Notifié 92/42/CEE déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la Commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE:

CERTIGAZ, Notified Body for council Directive 92/42/EEC, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC:

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :

CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :**
Manufactured by : **FONDERIE SIME SpA**
Via Garbo, 27
I-37045 LEGNAGO

- **Marque commerciale et modèles :**
Trade mark and model(s) **SIME**
 - SOLO HE 25 ErP BE – SOLO HE 35 ErP BE
 - DUETTO HE 25 ErP BE – DUETTO HE 35 ErP BE
 - AQUA HE 25 INOX ErP BE – AQUA HE 35 INOX ErP BE
 - AQUA HE 25 ErP BE – AQUA HE 35 ErP BE
 - AQUA HE 25 INOX ErP.BE
 - AQUA HE 25 INOX EV
 - AQUA HE 35 INOX EV
 - AQUA HE 25 ErP.BE
 - DUETTO HE 25 ErP. BE
 - DUETTO HE 25 EV
 - DUETTO HE 35 EV
 - SOLO HE 25 ErP. BE
 - SOLO HE 25 EV
 - SOLO HE 35 EV

- **Type de chaudière :**
Type of boiler : **GROUPES THERMIQUES/FIOUL A CONDENSATION**
Type : B23P-C23P

- **Désignation du type :**
Type designation : **CONDENSING THERMAL GROUP/OIL**
Type : B23P-C23P

Est conforme aux exigences essentielles de la directive « Rendement des chaudières » 92/42/CE.

is in conformity with the requirements of the « Boilers efficiency » directive 92/42/EC.

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full . ½

PERFORMANCES ENERGETIQUES ENERGY PERFORMANCE

Annexe au certificat Numéro 1312CS196R rév.6

CERTIGAZ, Organisme Notifié 92/42/CEE déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la Commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE:

CERTIGAZ, Notified Body for council Directive 92/42/EEC, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC:

- **Fabricant :** FONDERIE SIME S.p.A
Manufacturer : Via Garbo, 27
 37045 Legnago (VR)- ITALIA

- **Type de chaudière :** GROUPE THERMIQUE FIOUL CONDENSATION –Type B23P-C23P
Type of boiler : CONDENSING OIL THERMAL GROUP - Type B23P – C23

Marque commerciale Trade mark -----	Symbole * / Symbol * Unité / Unit									
	η_4 (%)	η_1 (%)	P 4 (kW)	P 1 (kW)	elmax (kW)	elmin (kW)	P SB (kW)	P stby (kW)	P ign (kW)	η_s (%)
Modèle(s) / Model(s)										
AQUA HE 25 INOX ErP BE	90,68	97,67	25,5	7,65	0,120	0,036	0,025	0,102	0	91,46
AQUA HE 35 INOX ErP BE (d)	88,35	97,77	33,0	9,90	0,120	0,036	0,025	0,139	0	91,63
SOLO HE 25 ErP BE	90,68	97,67	25,5	7,65	0,120	0,036	0,025	0,019	0	91,63
SOLO HE 35 ErP BE (b)	88,35	97,77	33,0	9,90	0,120	0,036	0,025	0,038	0	91,78
DUETTO HE 25 ErP BE	90,68	97,67	25,5	7,65	0,120	0,036	0,025	0,019	0	91,63
DUETTO HE 35 ErP BE (c)	88,35	97,77	33,0	9,90	0,120	0,036	0,025	0,038	0	91,78
AQUA HE 25 ErP BE	90,68	97,67	25,5	7,65	0,120	0,036	0,025	0,102	0	91,46
AQUA HE 35 ErP BE (e)	88,35	97,77	33,0	9,90	0,120	0,036	0,025	0,139	0	91,63
AQUA HE 25 INOX ErP. BE	90,07	97,02	25,1	7,53	0,120	0,036	0,002	0,101	0	91,51
SOLO HE 25 ErP.BE	90,07	97,02	25,1	7,53	0,120	0,036	0,002	0,101	0	91,51
DUETTO HE 25 ErP.BE	90,07	97,02	25,1	7,53	0,120	0,036	0,002	0,101	0	91,51
AQUA HE 25 ErP.BE	90,07	97,02	25,1	7,53	0,120	0,036	0,002	0,101	0	91,51
AQUA HE 35 INOX EV (f)	88,35	97,77	33,0	9,90	0,168	0,036	0,025	0,139	0	91,49
SOLO HE 35 EV (g)	88,35	97,77	33,0	9,90	0,168	0,036	0,025	0,038	0	91,65
DUETTO HE 35 EV (h)	88,35	97,77	33,0	9,90	0,168	0,036	0,025	0,038	0	91,65
AQUA HE 25 INOX EV (i)	90,07	97,02	25,1	7,53	0,168	0,050	0,002	0,019	0	91,21
SOLO HE 25 EV (l)	90,07	97,02	25,1	7,53	0,168	0,050	0,002	0,019	0	91,21
DUETTO HE 25 EV (m)	90,07	97,02	25,1	7,53	0,168	0,050	0,002	0,019	0	91,21

Ont été évalués selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapport(s) d'essais n°

Have been tested according to the above mentioned Rules and test(s) report(s) n°

CE2017-77.01 ; CE2017-78.01 ; CE2017-79.01 ; CE2017-80.01 ; CE2017-81.01 ; CE2017-82.01 ; CE2017-83.01 ; CE2017-84.01
 CE2017-85.01 ; CE2017-86.01 ; CE2017-73.01 ; CE2017-74.01 ; CE2017-75.01 ; CE2017-76.01 ; CE2018-068 ; CE2018-069
 CE2018-134.01 ; CE2018-135.01 ; CE209-053.01 ; CE2019-051.01 ; CE2019-054.01
 CE2019-072.01 (b) ; CE2019-073.01 (c) ; CE2019-075.01 (d) ; CE2019-074.01 (e)
 CE2020-103.01 (f) ; CE2020-102.01 (g) ; CE2020-101.01 (h) ; CE2020-115.01 (i) ; CE2020-113.01 (l) ; CE2020-114.01 (m) 2/2

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full.

Neuilly, le 18 décembre 2020

Le Directeur Général

Claudie CANON

