

MODULE B : EXAMEN DE TYPE – TYPE DE PRODUCTION
(Paragraphe 1 – Annexe III du règlement (UE) 2016/426 Appareils à gaz)
MODULE B : EU TYPE – EXAMINATION – PRODUCTION
(Paragraph 1 – Annex III of the Gas appliances Regulation (EU) 2016/426)

Certificat numéro 1312CT6271 (Rev.1)

- **Fabriqué par :** FONDERIE SIME SPA
Manufactured by : Via Garbo, 27
I-37045 LEGNAGO (VR)
- **Marque commerciale et modèle(s) :** SIME
Trade mark and model(s) :
 - MURELLE 70 BOX ErP
 - MURELLE EQUIPE 140 BOX ErP
- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION
Kind of the appliance : CONDENSING BOILER
(Types : B23, B23P, B53, B53P)
- **Désignation du type :** MURELLE 70 BOX ErP
Type designation :

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
CZ-CH-ES-GB-GR-IE-IT-PT-SI-SK	20 ; 37	II2H3P
AT	20 ; 50	II2H3P
DE-LU	20 ; 50	II2H3P
PL	20 ; 37	II2H3P
FR	20/25 ; 37	II2Er3P
BE	20/25	I2E(S)B
HU	20 ; 30-50	II2H3P
BG-RO	20 ; 30	II2H3P
RO	20 ; 30	II2E3P
DK-EE-FI-LT-LV-NO-SE	20	I2H
BE-CY-MT-NL	37	I3P
IS-NL	30	I3P

est conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/426 « Appareils à gaz ». *is in conformity with essential requirements of Regulation (EU) 2016/426 « Gas appliances »* .

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. *Reproduction of this certificate must be in full.* 1/2
Ce certificat est valide 10 ans à partir de la date de signature. **Il annule tout certificat antérieur.**
Validity date 10 years since signature day. It cancels any previous certificate.

Le Directeur Général



Claudie Canon

 Puteaux le 27/07/2021

**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

Accréditation
N°S-0042
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Révision du certificat : 1312CT6271 du 2018/02/28



Annexe au certificat 1312CT6271

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :
CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE A CONDENSATION
Kind of the appliance : CONDENSING BOILER
(Types : B23, B23P, B53, B53P)

- **Désignation du type :** MURELLE 70 BOX ErP
Type designation :

Est conforme aux exigences essentielles du règlement « Appareils à gaz » 2016/426/CE.
Tests réalisés selon les normes.

EN 15502-1 : 09/2015 – EN 15502-2-1 : 11/2012

is in conformity with essential requirements of 2009/142/EC.. « Gas appliances » directive. Have been tested according to norms,

EN 15502-1 : 09/2015 – EN 15502-2-1 : 11/2012

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of certificate must be in full **2/2**

Puteaux le 27/07/2021

**PERFORMANCES ENERGETIQUES
ENERGY PERFORMANCE**

Certificat numéro : 1312CT6271 (Rev. 1)

CERTIGAZ, Organisme Notifié 92/42/CEE déclare par la présente que, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) N° 813/2013 de la Commission du 2 Août 2013 portant application de la Directive 2009/125/CE :

CERTIGAZ, Notified Body for council Directive 92/42/EEC, hereby declares that, according to article 4 of commission regulation (EU) N°813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC:

- Fabricant : FONDERIE SIME S.p.A
Manufacturer : Via Garbo, 27
I 37045 Legnago (VR)

- Type de chaudière : CHAUDIERE A CONDENSATION
Type of boiler : CONDENSING BOILER
Type : B23,B53,B23P,B53P

Marque commerciale Trade mark SIME	Symbole * / Symbol * Unité / Unit									
	η_4 (%)	η_1 (%)	P 4 (kW)	P 1 (kW)	elmax (kW)	elmin (kW)	P SB (kW)	P stby (kW)	P ign (kW)	η_s (%)
Modèle(s) Model(s)										
MURELLE 70 BOX ErP	87,57	97,29	63,2	21,08	0,098	0,040	0,003	0,156	0	92,23
MURELLE EQUIPE 140 BOX ErP	87,57	97,29	126,5	42,16	0,196	0,080	0,006	0,286	0	92,24

Ont été évalués selon les Règles citées ci-avant et le(s) rapport(s) d'essais n°
Have been tested according above mentioned Rules and test(s) report(s) n°

CE 2018-022 -01 - CE 2018 -023-01

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. Reproduction of this certificate must be in full. 1/1

Le Directeur general

Puteaux, le 27/07 2021


Claudie CANON